

BANCO DE COSTA RICA

Licitación Abreviada #2017LA-000013-01 "Remodelación Bodegas BCR Santa Bárbara de Heredia".

ACLARACIONES

Se comunica a los interesados en la licitación en referencia, acerca de las siguientes aclaraciones:

- 1) Se aclara que el Tablero TA y Tablero TUPS se debe de instalar dentro de la Bodega #1 en la pared que se ubica en eje 4b con D y B1.
- 2) Se aclara que los tableros mostrados en la lámina EL 04, son monofásicos. Asimismo, el acomodo de los circuitos ramales debe ser monofásico 120 / 240 voltios. A su vez, la cantidad y capacidad de los disyuntores ramales será acorde a la cantidad y descripción de cada directorio de cada Tablero. Se deberá de considerar tapa espacios plásticos para cada espacio libre en las barras de los tableros.
- 3) Se reitera que en la lámina ST 02 se muestran las previstas a instalar para las cámaras de video externas en las zonas de tránsito.
- 4) Se reitera que en la lámina ST 03 se muestran las previstas a instalar para las cámaras de video internas para la Bodega 1 y la Bodega2.
- 5) Se reitera que en la lámina ST 04, se muestra el diagrama unifilar de todas las salidas de cámaras del proyecto.
- 6) Se reitera que las salidas de cámara de video que finalizan en letra A, deben de llegar al patch panel de video que se ubica dentro de la Bodega # 1.
- 7) Se reitera que las cámaras de video que finalizan en letra B, deben de llegar al patch panel de video que se ubica dentro de la Bodega 2.
- 8) Se adjunta tabla con la nomenclatura correcta, la cual regirá para las salidas de cámaras del proyecto:

Grabador en Bodega # 1 (letra A)					
Ubicación	Nomenclatura en planos	Nomenclatura Correcta según diagrama unifilar			
				Tipo de cableado UTP	
Caseta Principal	V 5 A	V	1	A	Interperie
	V 6 A	V	2	A	Interperie
Externas	V 3 A	V	3	A	Interperie
	V 4 A	V	4	A	Interperie
	V 5 A	V	5	A	Interperie
	V 6 A	V	6	A	Interperie
	V 8 B	V	7	A	Interperie
	V 7 B	V	8	A	Interperie
	V 9 A	V	9	A	Interperie
	V 10 A	V	10	A	Interperie
	V 11 A	V	11	A	Interperie
Bodega # 1	V 12 A	V	12	A	Uso Interno
	V 13 A	V	13	A	Uso Interno
	V 14 A	V	14	A	Uso Interno
	V 15 A	V	15	A	Uso Interno
	V 16 A	V	16	A	Uso Interno
	V 13 A	V	17	A	Uso Interno
	V 12 A	V	18	A	Uso Interno
	V 9 A	V	19	A	Uso Interno
	V 20 A	V	20	A	Uso Interno
	V 21 A	V	21	A	Uso Interno
	V 18 A	V	22	A	Uso Interno
	V 19 A	V	23	A	Uso Interno
	V 17 A	V	24	A	Uso Interno
	V 10 A	V	25	A	Uso Interno
	V 7 A	V	26	A	Uso Interno
	V 11 A	V	27	A	Uso Interno
	V 28 A	V	28	A	Uso Interno
	V 29 A	V	29	A	Uso Interno
	V 26 A	V	30	A	Uso Interno
	V 27 A	V	31	A	Uso Interno
	V 23 A	V	32	A	Uso Interno
	V 24 A	V	33	A	Uso Interno
	V 22 A	V	34	A	Uso Interno
	V 8 A	V	35	A	Uso Interno
	Se vera en sitio su colocacion en Bodega 1	V	36	A	Uso Interno

Grabador en Bodega # 2 (letra B)					
Ubicación	Nomenclatura en planos	Nomenclatura Correcta según diagrama unifilar			
				Tipo de cableado UTP	
Bodega 2	V 16 A	V	1	B	Uso Interno
	V 17 A	V	2	B	Uso Interno
	V 35 A	V	3	B	Uso Interno
	V 18 A	V	4	B	Uso Interno
	V 19 A	V	5	B	Uso Interno
	V 34 A	V	6	B	Uso Interno
	V 20 A	V	7	B	Uso Interno
	V 21 A	V	8	B	Uso Interno
	V 26 A	V	9	B	Uso Interno
	V 25 A	V	10	B	Uso Interno
	V 24 A	V	11	B	Uso Interno
	V 23 A	V	12	B	Uso Interno
	V 22 A	V	13	B	Uso Interno
	V 36 A	V	14	B	Uso Interno
	V 32 A	V	15	B	Uso Interno
	V 27 A	V	16	B	Uso Interno
	V 28 A	V	17	B	Uso Interno
	V 29 A	V	18	B	Uso Interno
V 30 A	V	19	B	Uso Interno	
V 33 A	V	20	B	Uso Interno	
V 31 A	V	21	B	Uso Interno	
Externas	V 22 B	V	22	B	Interperie
	V 23 B	V	23	B	Interperie
	V 24 B	V	24	B	Interperie
	V 25 B	V	25	B	Interperie
	V 26 B	V	26	B	Interperie
	V 27 B	V	27	B	Interperie
	V 28 B	V	28	B	Interperie
	V 29 B	V	29	B	Interperie
	V 30 B	V	30	B	Interperie
	V 31 B	V	31	B	Interperie
	V 32 B	V	32	B	Interperie
	V 33 B	V	33	B	Interperie
	V 34 B	V	34	B	Interperie
	V 41 B	V	35	B	Interperie
	V 36 B	V	36	B	Interperie
	V 37 B	V	37	B	Interperie
	V 35 B	V	38	B	Interperie
	V 39 B	V	39	B	Interperie
V 38 B	V	40	B	Interperie	
V 40 B	V	41	B	Interperie	