

BANCO DE COSTA RICA

Contratación Directa #2017CD-000003-01

“Suministro e instalación de cubículo en el parque de Agua Buena en San Vito de Coto Brus y acondicionamiento de espacio para cajero atm´s en el Almacén El Colono de Río Claro, en Ciudad Neilly”

Modificación #2

El Banco de Costa Rica informa a los interesados de la contratación en referencia lo siguiente:

➤ Se detallan las siguientes aclaraciones a la especificaciones técnicas :

1. Acondicionamiento en Río Claro:

Para este punto no considerar en su oferta el suministro y la instalación de la puerta de seguridad Pladelet Clásica ya que la misma fue suministrada e instalada por el propietario.

2. Cubículo de Agua Buena y Acondicionamiento de Río Claro:

Considerar en su oferta y en ambos lugares que todas las salidas eléctricas tanto convencionales como de UPS deben ser del tipo Nema 5-15.

Las salidas de UPS usarán placas color rojo.

Las demás condiciones del cartel, más la indicadas en las modificaciones #1, se mantienen invariables.

Oficina de Contratación Administrativa



Rodrigo Aguilar Solorzano
Supervisor